

Dom Pomocy Społecznej nr 2

ul. Jagiellońska 2

41-200 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 17.02.2017r.

**Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na przedmiotowe roboty budowlane**

dotyczy: postępowania na roboty budowlane p.n. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu ul. Jagiellońska 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego” o numerze DPS/ZP/01/2017.

W związku z otrzymanymi w dniu 15.02.2017r. pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu ul. Jagiellońska 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego” – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1

Zgodnie z zapisami SIWZ „... 1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ,w tym materiały jakie należy zastosować przy realizacji zamówienia zostały określone w :

1) Projekcie budowlanym,

Prosimy zatem o udostępnienie kompletnego projektu budowlanego i projektu wykonawczego spełniającego wymagania zawarte w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) z późn. zm.

Ponadto zgodnie z Uwagą zawartą w dokumencie EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 2:

„Projekty dostosowania obiektu do warunków określonych w niniejszym opracowaniu oraz projekty techniczne systemu sygnalizacji pożarowej, instalacji elektrycznej, w tym awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i przeciwpożarowego wyłącznika prądu, instalacji oddymiających przestrzenie klatek schodowych, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, muszą być uzgodnione pod względem ochrony przeciwpożarowej z do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.”

Odp:

W budynku mają być użyte urządzenia i wyroby posiadające dopuszczenia cnbop (sap, oddymianie, oświetlenie) oraz certyfikaty zgodności (hydranty) wskazane w projektach lub inne równoważne posiadające wymagane do stosowania dokumenty. Projekty urządzeń przeciwpożarowych są uzgodnione z rzeczoznawcą ppoż.

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza poniżej informacje gdzie znajdują się poszczególne dokumenty opublikowane do przetargu DPS/ZP/01/2017.OPIS

Dokumentacja techniczna nr 1

Zawiera: branża arch-bud – opis , rysunki PDF (nr A2-A17), rysunki DWG

Dokumentacja techniczna nr 2

Zawiera: branża elektr. i teletechn. , rysunki PDF (nr SSP4-SSP8), jnformacja o akumulatorach, informacje uzupełniające

Dokumentacja techniczna nr 3

Zawiera: informacje uzupełniające z branży arch-bud - rysunki nr A7-A11, A13-A15, A18(zestawienie stolarki)

Dokumentacja techniczna nr 4

Zawiera: branża elektr. – inst. elektr. oświetlenie- opis, rysunki PDF (nr IE-01, IE-02, IE-03), załączniki PDF

Dokumentacja techniczna nr 5

Zawiera: inst. niskoprądowe i oddymianie - opisy, rysunki PDF (SSP01-SSP08), rysunki DWG

Dokumentacja techniczna nr 6

Zawiera: inst. sanitarne - opis, projekt (rysunki PDF nr S.01-S.07)

Dokumentacja techniczna nr 7

Zawiera: inwentaryzacja stanu istn.(rysunki I.1-I5), rysunki DWG, spis pomieszczeń

Dokumentacja techniczna nr 8

Zawiera: konstrukcja opis, rysunki PDF(rysunek podparcia stropu), rysunki DWG

Dokumentacja techniczna nr 9

Zawiera: zestawienia materiałowe , przedmiar inst. oddymiania i sygnalizacji ppoz.

Dokumentacja techniczna nr 10

Zawiera: przedmiar budowlane, inst. hydrantowa, inst.oświetlenia.

Dokumentacja techniczna nr 11

Zawiera: specyfikacje

Dokumentacja techniczna nr 12

Zawiera: plan sytuacyjny PDF i DWG (rysunek A.1)

Pozostałe zapisy SIWZ i jej załączników pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego DPS/ZP/1/2017.

Z poważaniem

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu

Jadwiga Siodłak