

Dom Pomocy Społecznej nr 2
ul. Jagiellońska 2
41-200 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 15.02.2017r.

**Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na przedmiotowe roboty budowlane**

dotyczy: postępowania na roboty budowlane p.n. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu ul. Jagiellońska 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego” o numerze DPS/ZP/01/2017.

W związku z otrzymanymi w dniu 14.02.2017r. pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu ul. Jagiellońska 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego” – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy istnieje możliwość zamurowania otworów okiennych w części magazynowo-kuchennej zamiast montażu okien stałych w klasie EI 60 ? W opisie technicznym jest informacja że to zależy można wymienić okna lub zamurować otwory.

Odp: Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na zamurowanie otworów okiennych w części magazynowo-kuchennej.

Pozostałe zapisy SIWZ i jej załączników pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego DPS/ZP/1/2017.

Z poważaniem
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu
Jadwiga Siodłak